

Схема вентиляции и отвода влаги из области фальца стеклопакета для непрозрачной части конструкции фасада с гидроизоляционной паропроницаемой мембраной и алюминиевым листом толщиной 1,5 мм

Для обеспечения отвода влаги и вентиляции необходимо сделать прорезы длиной 50 мм, отступив от осей стоек и ригелей на расстояние 225 мм. Прорезы выполнить с шагом 500 мм

