

Требования к уплотнителям

Нарезать уплотнитель с запасом 1% по длине!

Не допускать зазоров!

Не растягивать при установке!

Требования к дренажным и вентиляционным отверстиям

Не допускается изменение (уменьшение) размеров дренажных и вентиляционных отверстий! Обработка под дренажные отверстия для штапиковой створки аналогична импосту

Требования к готовому изделию



Контролируемые параметры готового изделия		
Наименование	Интервалы номинальных размеров, мм	Предельное отклонение, мм
Внутренние размеры рамы	>1000	+1.0
Внешние размеры створки	>1000	-1.0
Отклонение от прямолинейности, мм (длина и ширина)	На длине 1 м любого участка рамочного элемента	1.0
Отклонение от плоскостности, мм (длина и ширина)	На длине 1 м любого участка рамочного элемента.	1.0
	На всей длине.	3.0
	На наружных поверхностях смежных элементов.	0.3
Разность длин диагоналей	≤1000	1.0
	1000–2000	2.0
	>2000	3.0