


Результаты расчета коэффициента теплопередачи
профилей АУРС.SL130 в комплексе Flixo pro 8.2.1178.1 с заполнением пространства
в зоне фальца заполнения и внутри профиля вспененными вставками.


Исполнение 1. Узловое решение: профиль рамы АУРС.SL130.0104 / профиль створки АУРС.SL130.0201



$$U_f = \frac{\frac{11,228}{20,0} - 0,73 \cdot 0,236}{0,127} = 3,06 \text{ W/(m}^2 \cdot \text{K)}$$

Результаты расчета коэффициента теплопередачи
профилей АУРС.SL130 в комплексе Flixo pro 8.2.1178.1 без заполнения пространства
в зоне фальца заполнения и внутри профиля вспененными вставками.

Исполнение 2. Узловое решение: профиль рамы АУРС.SL130.0104 / профиль створки АУРС.SL130.0201



$$U_f = \frac{\frac{12,335}{20,0} - 0,73 \cdot 0,236}{0,127} = 3,50 \text{ W/(m}^2 \cdot \text{K)}$$